

Dispositivi di sicurezza	Descrizione del dispositivo	Requisiti Installazione	Altri Requisiti
Rilevatori di gas	Dispositivi che rilevano la presenza di gas pericolosi nell'aria.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dotati di sensori</li> <li>- Attivano segnali acustici e visivi</li> <li>- Installazione semplice e non costosa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Funzione di segnalazione allarme: devono avvertire rapidamente gli occupanti del pericolo</li> <li>- Conformità: realizzati e mantenuti in conformità alle norme tecniche nazionali/ internazionali e alle istruzioni del produttore.</li> </ul>
Estintori portatili	Dispositivi antincendio che devono essere a norma e sottoposti a controlli periodici.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Devono essere omologati</li> <li>- Posizionati in aree visibili e accessibili</li> <li>- Minimo uno ogni 200 mq per piano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacità minima: la capacità estinguente non inferiore a 13A. Per quanto riguarda la carica minima: non inferiore a 6 kg o 6 litri</li> <li>- Manutenzione: controllo periodico obbligatorio, secondo le istruzioni del produttore e le normative tecniche.</li> </ul>
Prevenzione e gestione emergenze	Misure di sicurezza per gli ospiti delle abitazioni in locazione turistica, inclusa l'informazione sulle procedure di emergenza e sulle misure preventive.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Osservare precauzioni e divieti</li> <li>- Conoscere numeri di emergenza</li> <li>- Informare su gestione inclusiva dell'emergenza</li> </ul>	/